



Verejná vyhláška

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie **oznamuje** podľa § 26 a 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po vykonanom kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská č. 48, 826 46 /IČO 35 850 370/** podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona **užívanie stavby**

„Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica – Radošovce“, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2 časť “ SO 10 Vodovod Dubovce

umiestnenej v obci Dubovce na pozemkoch registra C-KN v k. ú. Radošovce p. č. 3989/4 (E-KN p.č. 4208, 4207, 4206), 4212, 4285/1 (E-KN 4211/2, 4213 - 18, 4219/101, 102, 4220-25) 4285/5 (E-KN 4201), 4101/1, v k.ú. Vidovany 128, 120/1, 118/4, 121, 123, 124, 242/35, 242/3, 246, 242/22 a v k.ú. Vlčkovany na pozemkoch registra C-KN p.č. 206, 197/1, 196/3 (E-KN 196), 46/1, 200/1, 202, 219/1 (E-KN 219), 225/4, 225/5, 228/4, 230, 234/1, 235/2, 326/1 (E-KN 248/1, 249/2, 250/1, 251/2, 252/101, 252/104, 252/105, 252/108, 253/102) 326/2, 201, 161, 197/19 (E-KN 159, 158), 197/4, 198/1, 709, 418/1(E-KN 418/1), 687/1, 687/7, 494/2, 497/1 a 687/4 (E-KN 498-510).

Stavba bola povolená Obvodným úradom životného prostredia v Senici, odborom zložiek ŽP v Senici rozhodnutím č.j.: VH-H1-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004. Účelom užívania stavby je užívanie vybudovaného vodovodného potrubia, ktoré bude zabezpečovať dodávku pitnej a požiarnej vody v obci Dubovce.

Vodná stavba pozostáva z objektov:

RAD „1,, - materiál TVLT 110 dl. 1095,22 m
- materiál HDPE 110 x 6.6 mm PE 100 SDR 17 dl. 63.09 m

RAD „1-1,, - materiál TVLT 110 dl. 93,55 m

RAD „1-2,, - materiál TVLT 110 dl. 99,50 m

RAD „2,, - materiál TVLT 110 dl. 452,92 m

RAD „1-3,, - materiál TVLT 110 dl. 607,71 m

RAD „1-3-1,, - materiál TVLT 110 dl. 82,28 m

RAD „1-3-2,, - materiál TVLT 90 dl. 78,89 m

RAD „1-4,, - materiál TVLT 110 dl. 549,09 m

RAD „1-4-1,, - materiál TVLT 110 dl. 271,22 m
- materiál HDPE 110 x 6.6 mm PE 100 SDR 17 dl. 43.05 m

RAD „1-4-2“ – materiál TVLT 110 DÍ. 107.28 m

RAD „1,, - začína napojením na výstup z vodomerno-redukčnej šachty. V mieste staničenia km 0,000 je osadený podzemný hydrant H2 (kalník). V mieste staničenia km 0,0255 je osadený podzemný hydrant H3. V úseku od km 0.17087 po km 0.175 križuje trasa vodovodného radu „1“ jazdný pruh cesty III/1122. V tomto úseku je potrubie uložené do ocelevej chráničky 219x7 mm dl. 10.15 m. V mieste staničenia km 0.19495 je osadený sekčný uzáver Š100. V úseku od km 0.19495 po km 0.24011 križuje trasa vodovodného radu „1“ vodný tok Chvojnica, potrubie je v tomto úseku uložené v chráničke HDPE 180 dl. 42.09 m. V úseku od km 0.24011 po km 0.24695 križuje trasa vodovodného radu „1“ jazdný pruh cesty III/1122. Potrubie je v tomto úseku uložené do ocelevej chráničky 219x7 mm dl. 4 m. V mieste staničenia km 0.24695 je osadený podzemný hydrant H4. V mieste staničenia km 0.3949 križuje trasa vodovodného radu „1“ cestný priepust, potrubie je uložené do ocelevej chráničky 219x7 mm dl. 4 m. V mieste staničenia km 0.40258 sa na vodovodný rad „1“ pripája vodovodný rad „1-1“. V tomto bode je osadený uzlový bod, ktorý pozostáva z troch sekčných uzáverov Š100 a podzemného hydrantu H5. V úseku od km 0.41251 po km 0.43044 križuje trasa radu „1“ vodný tok Vidoviansky potok. Potrubie je v tomto úseku uložené do chráničky HDPE 180 dl. 21 m. V mieste staničenia km 0.433 je osadený podzemný hydrant H7. V úseku od km 0.44954 po km 0.45962 križuje trasa vodovodného radu „1“ jazdný pruh cesty III/1122. Potrubie je v tomto úseku uložené do ocelevej chráničky 219x7 mm dl. 4 m. V mieste staničenia km 0.77657 je osadený podzemný hydrant H8 – vzdušník. V mieste staničenia km 0.79865 sa na vodovodný rad „1“ pripája vodovodný rad „2“. V tomto bode je osadený uzlový bod, ktorý pozostáva z troch sekčných uzáverov Š100 a podzemného hydrantu H9. V mieste staničenia km 0.8015 križuje trasa vodovodného radu „1“ cestný priepust, potrubie je v tomto úseku uložené do ocelevej chráničky 219x7 mm dl. 4 m. V mieste staničenia km 0.99697 je osadený podzemný hydrant H9a. Vodovodný rad „1“ končí v uzlovom bode, v ktorom začína vodovodný rad „1-3“ a rad „1-4“. V tomto bode je osadený uzlový bod, ktorý pozostáva z troch sekčných uzáverov Š100 a podzemného hydrantu H10.

RAD „1-1,, - začína pripojením na rad „1,, a končí koncovým podzemným hydrantom H16. Na začiatku vodovodného radu „1-1“ je osadený sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0.0294 sa na vodovodný rad „1-1“ pripája rad „1-2“. V tomto bode je osadený uzlový bod, ktorý pozostáva z troch sekčných uzáverov Š100 a podzemného hydrantu H13.

RAD „1-2,, - začína pripojením na rad „1-1,, a končí koncovým podzemným hydrantom H15. Na začiatku vodovodného radu „1-2“ je osadený sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0,0514 je osadený podzemný hydrant H14 - vzdušník.

RAD „2,, - začína pripojením na rad „1,, v mieste staničenia 0,79865 a končí na konci IBV Nové Dubovce v mieste staničenia km 0.45292 podzemným hydrantom H34-vzdušník. Na začiatku vodovodného radu je osadený sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0.08716 je osadený uzlový bod pozostávajúci z troch sekčných uzáverov a podzemného hydrantu H31. V tomto uzlovom bode je pripravená zaslepená odbočka pre výhľadové rozširovanie vodovodnej siete. V mieste staničenia km 0.16500 je osadený objekt automatickej tlakovej stanice (železobetónový prefabrikát o pôdorysných rozmeroch 1900 x 600 mm, v ktorom je osadená automatická tlaková stanica Grundfos). Objekt ATS je pripojený na distribučnú sieť ZSE samostatnou prípojkou s fakturačným meradlom. Na vstupe do ATS a na výstupe z ATS sú osadené podzemné hydranty H32 a H33. Na konci radu je osadený podzemný hydrant H34 – vzdušník.

RAD „1-3“ - začína pripojením na rad „1,, v mieste staničenia km 1,15825 a končí podzemným hydrantom H20. Na začiatku vodovodného radu „1-3“ je osadený sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0.31894 sa na vodovodný rad „1-3“ pripája vodovodný rad „1-3-2“. V tomto uzlovom bode je osadený podzemný hydrant H17 a zostava troch sekčných uzáverov Š100. V mieste staničenia km 0.40469 sa na vodovodný rad „1-3“ pripája vodovodný rad „1-3-1“. V tomto uzlovom bode je osadený podzemný hydrant H21 a zostava troch sekčných uzáverov Š100. V km 0.40469 – 0.41376 vodovodný rad križuje Vlčkoviansky potok. V najnižšom mieste vodovodného potrubia v mieste križovania v km 0.41376 je osadený podzemný hydrant H18 kalník.

RAD „1-3-1,, - začína pripojením na rad „1-3,, v mieste staničenia 0,40469 a končí v mieste staničenia km 0.08228 podzemným hydrantom H22.

RAD „1-3-2,, - začína pripojením na rad „1-3,, v mieste staničenia 0,31894 končí v mieste staničenia km 0.07889 podzemným hydrantom H24. V úseku od km 0.0045 – 0.012 trasa radu 1-3-2 križuje Vlčkoviansky potok. Vodovodné potrubie v mieste križovania je uložené v ocelevej chráničke 219 x 7 mm dl. 9.98 m. V najnižšom mieste križovania je osadený podzemný hydrant H23 – kalník.

RAD „1-4,, - začína pripojením na rad „1,, v mieste staničenia 1,15823 a končí podzemným hydrantom H26. V mieste staničenia km 0.1238 je osadený podzemný hydrant H12. V mieste staničenia k 0.27130 sa na vodovodný rad „1-4“ pripája vodovodný rad „1-4-1“. V tomto uzlovom bode je osadený podzemný hydrant H25 a zostava troch sekčných uzáverov Š100.

RAD „1-4-1,, - začína pripojením na rad „1-4,, v mieste staničenia 0,27113 a končí koncovým podzemným hydrantom H29 v mieste staničenia km 0.31427. V mieste staničenia km 0.0296 vodovodný rad križuje Vlčkoviansky potok. V mieste križovania je vodovodné potrubie uložené v chráničke HDPE 180 dl. 28.19 m. V mieste staničenia km 0.04305 sa na vodovodný rad „1-4-1“ pripája vodovodný rad „1-4-2“. V tomto uzlovom bode je osadený podzemný hydrant H28 a zostava troch sekčných uzáverov Š100.

RAD „1-4-2,, - začína pripojením na rad „1-4-1“ a končí podzemným hydrantom H30. Na začiatku vodovodného radu je osadený sekčný uzáver.

Vybudovaný vodovod je napojený na jestvujúci zásobný rad „A“, ktorý tvorí hlavný prívod vody naprieč celým regiónom (obce situované pozdĺž cesty I/51 v úseku Senica – Holíč). Celková dĺžka vybudovaného verejného vodovodu je 3543.8 m. Na trase vodovodu je osadených 31 ks podzemných hydrantov DN80 a 25 ks sekčných uzáverov. Na vybudovanom vodovode je 206 ks vodovodných prípojok PE 32 v celkovej dĺžke 1107,83 m a 5 ks vodovodných prípojok PE 63 v celkovej dĺžke 25,86 m.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Vlastník verejného vodovodu zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Vybudovaný vodovod prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku schváleného vlastníkom stavby.
3. Na objektoch vodnej stavby vykonávať pravidelnú údržbu.
4. Vlastník verejného vodovodu je povinný zriadiť zápis vecného bremena v zmysle § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. na pozemky SPF najneskôr do 60 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia. Zároveň v zmysle § 20 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. vlastník verejného vodovodu je povinný písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena podľa ods. 5. SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava v zastúpení spoločnosťou VODAKAN s. r.o., Košťany nad Turcom 500, 038 41 predložila dňa 30.8.2023 Okresnému úradu Skalica, odboru starostlivosti o ŽP (ďalej len „Okresný úrad“) návrh na kolaudáciu stavby „Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica – Radošovce“, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2 časť “ SO 10 Vodovod Dubovce. Návrh obsahoval všetky údaje a podklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacía vyhláška“). Okresný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 28.9.2023.

Stavebník predložil doklady podľa § 18 vykonávacej vyhlášky a to:

- PD overenú stavebným úradom
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia vypracovanú spoločnosťou ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec, zákazka č. 31-2023 z 06/2023
- porealizačné zameranie stavby , zákazka č. 44/2022 z 06/2023
- vytýčenie stavby zákazka č. 44/2022 z 06/2022
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 03/4011/2023/DK zo dňa 8.8.2023
- zápis o tlakovej skúške potrubia zo dňa 26.1. 2023, 27.1.2023 a 25.8.2022
- záznam z funkčnej skúšky armatúr zo dňa 15.6.2023
- protokoly o skúške vody č. 2307/P/0887-0889 zo dňa 6.7.2023
- certifikáty použitých materiálov (rúry a tvarovky z tvárnej liatiny, potrubie a tvarovky z PE-HD, prípojkové ventily, príslušenstvo pre armatúry na uzatváranie prietoku, navrtávacie pásy, armatúry pre spájanie potrubia, tesniace spoje, prírubové uzávery, podzemné hydranty, zemné súpravy, hydrantové poklapy, betón, kamenivo, vodomerné šachty)
- prevádzkový poriadok vodovodu zákazkové č. 31-2023 z 06/2023
- protokol z kontroly a zásypu vodovodu

- východisková správa o odbornej prehliadke kábla do rozvádzača zo dňa 6.10.2022 a 21. 6. 2023
- osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača
- vyhlásenie o zhode rozvádzača
- odovzdávací protokol o odovzdaní upravenej komunikácii zo dňa 6.7.2023
- vyjadrenie ORHZZ v Skalici č. ORHZ-SI1-2023/000285-003 zo dňa 21.9.2023
- vyjadrenie OÚ Skalica, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-SI-OSZP.2023/000734-002 zo dňa 28.7.2023
- vyjadrenie SVP, š.p. Povodie Dunaja o.z. Bratislava č. CS 16678/2023 zo dňa 11.9.2023
- stanovisko SPP – distribúcia, a.s. Bratislava č. 02/2023/DP/PM zo dňa 31.8.2023
- stanovisko SPF Bratislava č. SPFS 102946/2023/750 SPFZ 167569/2023 zo dňa 18.9.2023

Predmetná stavba bola povolená Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom zložiek ŽP v Senici rozhodnutím č.j.: VH-H1-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004. Účelom celej stavby bolo vybudovanie prepojovacieho vodovodu Senica – Radošovce a tak zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obce v trase vodovodu. V rámci tejto predmetnej stavby bol zrealizovaný objekt SO 10 Vodovod Dubovce, ktorý rieši zásobovanie pitnou vodou občanov a občianskej vybavenosti v obci Dubovce. Vybudovaný vodovod je napojený na jestvujúci zásobný rad „A“, ktorý tvorí hlavný prívod vody naprieč celým regiónom (obce situované pozdĺž cesty I/51 v úseku Senica – Holíč). Celková dĺžka vybudovaného verejného vodovodu v rámci tejto stavby je 3543,8 m. Na trase vybudovaného vodovodu je osadených 31 ks podzemných hydrantov DN80, 25 ks sekčných uzáverov, 206 ks vodovodných prípojok PE 32 v celkovej dĺžke 1107,83 m a 5 ks vodovodných prípojok PE 63 v celkovej dĺžke 25,86 m.

Zmeny oproti schválenej dokumentácii nastali v dobudovaní radu 2 pre novú realizovanú IBV Nové Dubovce a v dĺžkach jednotlivých vodovodných radov. Tieto zmeny sú zachytené v porealizačnom zameraní stavby a v projekte skutočného realizovania stavby. V rámci konania boli účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov oboznámení s vyššie uvedenými skutočnosťami a predloženými dokladmi. Nikto z účastníkov konania neuplatnil k zrealizovanej stavbe žiadne námietky. Podmienka zo strany SPF Bratislava ohľadom zriadenia vecného bremena na pozemky vo vlastníctve (správe) SPF a uplatnenia si náhrady za zriadenie vecného bremena uvedená v ich stanovisku ku kolaudačnému konaniu stavby č. SPFS102946/2023/750 SPFZ167569/2023 zo dňa 18.9.2023 bola zahrnutá do podmienok kolaudačného rozhodnutia. Z hľadiska prevádzkovania vybudovaného vodovodu investor je povinný zabezpečiť jeho prevádzkovanie v súlade s § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Okresný úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh na kolaudáciu, stavebné povolenie č.j.: VH-H1-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004, protokol o ústnom konaní zo dňa 28.9.2023 vrátane predložených predpísaných dokladov.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 76 a nasl. stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež § 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Okresný úrad zohľadnil výsledok ústneho konania, podľa ktorého sa stavba výrazne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a dodržané boli podmienky určené v stavebnom povolení.

Na základe vyššie uvedených podkladov zistil, že skutočné realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem.

Stavebník podľa zákona SR č.145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov uhradil podľa položky č. 62a písm. g/ správny poplatok v hodnote 530.- eur

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 20, 909 01 Skalica. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Jarmila Tyršchelová
vedúca odboru

Obci Dubovce sa ukladá povinnosť vyvesiť verejnú vyhlášku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zaslať na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

- 5 OKT. 2023

Zvesené dňa:



Doručí sa účastníkom konania:

1. VODAKAN s. r.o., Košťany nad Turcom 500, 038 41
2. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3. Obec Dubovce, starosta
4. Obec Radošovce, starostka
5. SVP š.p. Povodie Dunaja o.z., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
6. SPF Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
11. RÚVZ v Senici, Kolónia 556, 905 01 Senica
12. ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51
13. Mesto Skalica, spoločný stavebný úrad
14. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
15. vyhláška
16. ku spisu

